

รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้

ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.



**สวัสดี**  
**วันพฤหัสบดี** **รายงานสถานการณ์น้ำ**  
**และการบริหารจัดการน้ำ**  
**รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้**  
**ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสวภาค**  
**อ.หนองแค จ.สระบุรี**

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.

อัตราการระบายน้ำผ่าน  
ปตร.พระศรีเสวภาค (ใหม่) 8.450 ลบ.ม./วินาที  
ปตร. พระศรีเสวภาค (ใหม่)

- ระดับน้ำรรณิบาน -1.500 ม.รทก.

เปิดประตูระบายน้ำ จำนวน 3 ช่องบาน ยกบานสูง ผันน้ำ

- ระดับน้ำด้านเหนือ ปตร. +0.690 ม.รทก. ◆
- ระดับน้ำด้านท้าย ปตร. +0.660 ม.รทก. ◆

**\*\*หมายเหตุ\*\***

- ◆ ระดับวิกฤต
- ◆ ระดับเฝ้าระวัง
- ◆ ระดับปกติ